

質 疑 書

佐賀西部広域水道企業団 企業長 稲富 正人 様	令和 3 年 7 月 16 日	1 枚の内 1 枚
工事名 嘉瀬川浄水場取水ポンプ及び送水ポンプ機械設備増設工事	会社名	

質疑番号	仕様書及び図面番号	質 疑 事 項	回 答 事 項
①	入札公告：「4. 参加 資格要件⑤」	製作期間と据付期間で監理（主任）技術者を分けてもよろしいか。※ポンプ等の制作据付工事では製作期間と現場据付期間で監理（主任）技術者を分ける事が監理技術者運用マニュアルで認められています。	当企業団においても国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルに準じて、製作期間と据付期間で監理（主任）技術者等の工期途中での交代は認めています。
②	同上	製作期間の監理（主任）技術者は非専任と考えますがよろしいか。※ポンプ等の制作据付工事では製作期間の監理（主任）技術者は非専任である事が監理技術者運用マニュアルで認められています。	当企業団においても国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルに準じて、製作期間は監理（主任）技術者等の専任は要しません。