令和6年12月　　水質検査結果書（武雄市）

検査機関　：(一財)佐賀県環境科学検査協会

検査責任者：佐賀西部広域水道企業団 浄水課水質管理係係長　　田口 栄吏

		項目	水質基準	単位	渕の尾浄水場	第2浄水場	大野浄水場	橘町 橘公民館	西川登町 矢筈公民館	山内町 谷川内公民館	北方町 八竜浄水場（跡）	北方町 杉岳公民館
		採水年月日			令和6年12月5日	令和6年12月5日	令和6年12月5日	令和6年12月5日	令和6年12月5日	令和6年12月5日	令和6年12月5日	令和6年12月5日
		気温		℃	13.8	10.9	16.5	11.3	11.6	11.3	7.2	7.1
		水温		℃	15.7	12.4	12.3	16.0	16.5	16.0	16.2	14.9
		残留塩素	給水栓水で0.1mg/l以上	mg/l	0.4	0.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
基準項目	1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l								
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l								
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l								
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	mg/l								
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	mg/l								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	mg/l								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	mg/l								
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l								
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l								
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l								
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l								
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l								
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l								
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l								
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l								
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l								
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l								
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l								
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l								
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l								
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l								
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l								
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l								
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l								
	30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l								
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l								
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l								
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l								
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l								
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l								
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l								
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l								
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l	11.2	11.8	14.7	10.0	11.0	15.9	10.3	13.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l								
	40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l								
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l								
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l					<0.000001	<0.000001		<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l					<0.000001	<0.000001		<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l								
	45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l								
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	mg/l	0.7	0.6	0.8	0.4	0.6	0.8	0.5	0.7
	47	pH値	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.5	7.6	7.9	7.7	7.7	7.7
	48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質基準への適合・不適合の判定(基1～51)					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合