令和8年9月　　水質検査結果書（大町町・江北町・白石町）

検査機関　：佐賀西部広域水道企業団

検査責任者：佐賀西部広域水道企業団 浄水課水質管理係係長　　松永 真児

		項目	水質基準	単位	大町町 不動寺	大町町 下大町	江北町 八町	白石町 福富北区	白石町 新明１農区	白石町 福富上区		
		前日天候			曇	曇	曇	曇	曇	曇		
		当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴		
		気温		℃								
		水温		℃	30.6	36.1	34.4	35.1	33.4	34.0		
		残留塩素	給水栓水で0.1mg/l以上	mg/l	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4		
基準項目	1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0	0		
	2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l			<0.0003			<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l			<0.00005			<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l			<0.001			<0.001		
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l			<0.001			<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l			<0.001			<0.001		
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	mg/l			<0.002			<0.002		
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	mg/l			<0.004			<0.004		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	mg/l			<0.001			<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	mg/l			<0.20			<0.20		
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l			<0.08			<0.08		
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l			<0.01			<0.01		
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l			<0.0002			<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l			<0.005			<0.005		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l			<0.002			<0.002		
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l			<0.001			<0.001		
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l			<0.001			<0.001		
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l			<0.001			<0.001		
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	mg/L			<0.000005			<0.000005		
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l			<0.001			<0.001		
	22	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l			0.23			0.22		
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l			<0.002			<0.002		
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l			0.025			0.032		
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l			0.003			0.006		
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l			0.005			0.005		
	27	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l			<0.001			<0.001		
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l			0.042			0.051		
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l			0.010			0.012		
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l			0.012			0.014		
	31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l			<0.001			<0.001		
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l			<0.008			<0.008		
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l			<0.01			<0.01		
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l			0.06			0.05		
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l			<0.03			<0.03		
	36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l			<0.01			<0.01		
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l			10.4			10.7		
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l			<0.001			<0.001		
	39	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l	6.9	11.5	11.4	11.6	11.8	11.6		
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l			38			40		
	41	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l			72			76		
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l			<0.02			<0.02		
	43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l			<0.000001			<0.000001		
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l			0.000002			0.000001		
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l			<0.005			<0.005		
	46	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l			<0.0005			<0.0005		
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	mg/l	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8		
	48	pH値	5.8以上8.6以下		7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9		
	49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	51	色度	5度以下	度	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
	52	濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質基準への適合･不適合の判定(基1～52)					適合	適合	適合	適合	適合	適合		