令和8年9月　　水質検査結果書（嬉野市）

検査機関　：佐賀西部広域水道企業団

検査責任者：佐賀西部広域水道企業団 浄水課水質管理係係長　　松永 真児

| | | 項目 | 水質基準 | 単位 | 塩田町<br>大草野 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 前日天候 | | | 曇 | | | | | | | |
| | | 当日天候 | | | 晴 | | | | | | | |
| | | 気温 | | ℃ | | | | | | | | |
| | | 水温 | | ℃ | 31.2 | | | | | | | |
| | | 残留塩素 | 給水栓水で0.1mg/l以上 | mg/l | 0.5 | | | | | | | |
| 基準項目 | 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 個/ml | 0 | | | | | | | |
| | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 陰性 | | | | | | | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | mg/l | <0.0003 | | | | | | | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | mg/l | <0.00005 | | | | | | | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | mg/l | <0.004 | | | | | | | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | mg/l | <0.20 | | | | | | | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | mg/l | <0.08 | | | | | | | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | mg/l | <0.01 | | | | | | | |
| | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | mg/l | <0.0002 | | | | | | | |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | mg/l | <0.005 | | | | | | | |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | |
| | 20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/l以下 | mg/L | <0.000005 | | | | | | | |
| | 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | |
| | 22 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | mg/l | 0.26 | | | | | | | |
| | 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | |
| | 24 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | mg/l | 0.027 | | | | | | | |
| | 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | |
| | 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | mg/l | 0.005 | | | | | | | |
| | 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | |
| | 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | mg/l | 0.045 | | | | | | | |
| | 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | mg/l | 0.011 | | | | | | | |
| | 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | mg/l | 0.013 | | | | | | | |
| | 31 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | |
| | 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | mg/l | <0.008 | | | | | | | |
| | 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | mg/l | <0.01 | | | | | | | |
| | 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | mg/l | 0.05 | | | | | | | |
| | 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | mg/l | <0.03 | | | | | | | |
| | 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | mg/l | <0.01 | | | | | | | |
| | 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | mg/l | 10.5 | | | | | | | |
| | 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | |
| | 39 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | mg/l | 11.7 | | | | | | | |
| | 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | mg/l | 38 | | | | | | | |
| | 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | mg/l | 71 | | | | | | | |
| | 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | mg/l | <0.02 | | | | | | | |
| | 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | mg/l | <0.000001 | | | | | | | |
| | 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | mg/l | 0.000002 | | | | | | | |
| | 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | mg/l | <0.005 | | | | | | | |
| | 46 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | mg/l | <0.0005 | | | | | | | |
| | 47 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/l以下 | mg/l | 0.7 | | | | | | | |
| | 48 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 7.9 | | | | | | | |
| | 49 | 味 | 異常でないこと | | 異常なし | | | | | | | |
| | 50 | 臭気 | 異常でないこと | | 異常なし | | | | | | | |
| | 51 | 色度 | 5度以下 | 度 | <0.5 | | | | | | | |
| | 52 | 濁度 | 2度以下 | 度 | <0.1 | | | | | | | |
| 水質基準への適合・不適合の判定(基1～52) | | | | | 適合 | | | | | | | |

令和8年9月　　水質検査結果書（嬉野市）

検査機関　：(一財)佐賀県環境科学検査協会

検査責任者：佐賀西部広域水道企業団 浄水課水質管理係係長　　松永 真児

| | | 項目 | 水質基準 | 単位 | 嬉野町<br>山本川内 | 嬉野町<br>春日 | 嬉野町<br>真上吉田 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 気温 | | ℃ | 27.5 | 22.1 | 25.1 | | | | | |
| | | 水温 | | ℃ | 27.2 | 24.9 | 26.0 | | | | | |
| | | 残留塩素 | 給水栓水で0.1mg/l以上 | mg/l | 0.4 | 0.3 | 0.4 | | | | | |
| 基準項目 | 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 個/ml | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/l以下 | mg/L | | | | | | | | |
| | 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 22 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 24 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 31 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 39 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | mg/l | 10.6 | 3.9 | 8.9 | | | | | |
| | 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | mg/l | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | |
| | 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | mg/l | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | |
| | 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 46 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | mg/l | | | | | | | | |
| | 47 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/l以下 | mg/l | 0.3 | <0.3 | 0.7 | | | | | |
| | 48 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 7.5 | 7.7 | 7.5 | | | | | |
| | 49 | 味 | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| | 50 | 臭気 | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| | 51 | 色度 | 5度以下 | 度 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | | | | | |
| | 52 | 濁度 | 2度以下 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | |
| 水質基準への適合・不適合の判定(基1～52) | | | | | 適合 | 適合 | 適合 | | | | | |