

質 疑 書

佐賀西部広域水道企業団 企業長 稲富正人様	令和3年7月27日	1枚の内1枚
工事名 浄水R3第1号 嘉瀬川浄水場取水ポンプ及び送水ポンプ機械設備増設工事	会社名	

質疑番号	仕様書及び図面番号	質 疑 事 項	回 答 事 項
①	入札公告 4. 参加資格要件④	実績要件に「当該工事と同種の工事」とありますが、同種とはどのような工事でしょうか。	上水道施設における取水ポンプ又は送水ポンプ機械設備設置工事のことです。

佐賀西部広域水道企業団 扱