



平面図 S=1:500




①送水管詳細図


縦断面図 縮尺 縦 1/100 横 1/500



	φ200 L=69.00m(L'=69.00m) DIP-GX (No. 121+4.00~No. 122+23.00)					別途工事 φ200 L=19.80m(L'=19.80m) DIP-GX (No. 123+10.20~No. 123+30.00)				
掘削深	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
土被り	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
管中心高	44.31				43.87					
地盤高	45.62				45.18					
追加距離	50.00~6050.00	4.00~6054.00	5.83~6059.83	4.41~6064.24	10.76~6075.00	25.00~6100.00	23.00~6123.00	22.00~6145.00	4.21~6149.21	0.79~6150.00
単距離	50.00	4.00	5.83	4.41	10.76	25.00	23.00	22.00	4.21	0.79
測点	No. 121	+4.00	+9.83	+14.24	+25.00	No. 122	+23.00	+45.00	+49.21	No. 123




位置図




工事番号	改工R4第59号-浄廃		
工事名	市道永尾線 送水管布設工事 (その3)		
工事場所	端野市端野町大字下野(下吉田・下野)地内		
図面名	①送水管平面図・縦断面図・詳細図		
図面番号	①	縮尺	図示
施工業者	佐賀西部広域水道企業団		

平面図 S=1:500




縦断面図 縮尺 縦 1/100 横 1/500




	φ 200 L=70.0m (L' =70.3m) DIP-GX (No. A6~No. A7+20.00)			
掘 削 深	1.52	1.52	1.52	1.52
土 被 り	1.20	1.20	1.20	1.20
管 中 心 高	36.91		37.06	
地 盤 高	38.22		38.37	38.49
追 加 距 離	300.00	341.89	347.99	370.00
単 距 離	50.00	41.89	6.10	5.80
測 点	No. A6	+41.89	+47.99 No. A7	+20.00

②送水管詳細図




位置図




工事番号	改工 R 4 第 5 9 号 - 浄 廃		
工 事 名	市道永尾線 送水管布設工事 (その 3)		
工事場所	嬉野市嬉野町大字下野 (下吉田・下野) 地内		
図 面 名	②送水管平面図・縦断面図・詳細図		
図面番号	2 3	縮 尺	図 示
施工業者	佐賀西部広域水道企業団		


掘削断面図 S=1:30




名 称	単 位	数 量	備 考
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm
舗装取壊し工(As)	m <sup>2</sup>	0.90	BH0.28
機械掘削工	m <sup>3</sup>	1.32	BH0.28
埋戻し工	m <sup>3</sup>	0.52	洗砂
埋戻し工	m <sup>3</sup>	0.54	再生ｸﾗｯｼｬｰｼﾞﾝ
下層路盤工	m <sup>2</sup>	0.90	再生ｸﾗｯｼｬｰｼﾞﾝ t=15cm
上層路盤工	m <sup>2</sup>	0.90	粒調砕石 t=12cm
仮舗装工	m <sup>2</sup>	0.90	As. t=3cm
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(土砂)	m <sup>3</sup>	1.32	BH0.28 L=1km以下
積込(土砂)	m <sup>3</sup>	1.32	BH0.45
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(土砂)	m <sup>3</sup>	1.32	BH0.45 L=34.5km以下
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(As)	m <sup>3</sup>	0.05	BH0.28 L=3km以下
処分費	m <sup>3</sup>	1.32	土砂
中間処理費	m <sup>3</sup>	0.05	As.塊
土留工(機械)	m	1.00	H=2.00m 軽量鋼矢板



名 称	単 位	数 量	備 考
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm
舗装取壊し工(As)	m <sup>2</sup>	0.90	BH0.28
機械掘削工	m <sup>3</sup>	1.64	BH0.28
埋戻し工	m <sup>3</sup>	0.52	洗砂
埋戻し工	m <sup>3</sup>	0.86	再生ｸﾗｯｼｬｰｼﾞﾝ
下層路盤工	m <sup>2</sup>	0.90	再生ｸﾗｯｼｬｰｼﾞﾝ t=15cm
上層路盤工	m <sup>2</sup>	0.90	粒調砕石 t=12cm
仮舗装工	m <sup>2</sup>	0.90	As. t=3cm
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(土砂)	m <sup>3</sup>	1.64	BH0.28 L=1km以下
積込(土砂)	m <sup>3</sup>	1.64	BH0.45
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(土砂)	m <sup>3</sup>	1.64	BH0.45 L=34.5km以下
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(As)	m <sup>3</sup>	0.05	BH0.28 L=3km以下
処分費	m <sup>3</sup>	1.64	土砂
中間処理費	m <sup>3</sup>	0.05	As.塊
土留工(機械)	m	1.00	H=2.50m 軽量鋼矢板





名 称	単 位	数 量	備 考
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm
舗装取壊し工(As)	m <sup>2</sup>	0.90	BH0.28
機械掘削工	m <sup>3</sup>	1.77	BH0.28
埋戻し工	m <sup>3</sup>	0.52	洗砂
埋戻し工	m <sup>3</sup>	0.99	再生ｸﾗｯｼｬｰｼﾞﾝ
下層路盤工	m <sup>2</sup>	0.90	再生ｸﾗｯｼｬｰｼﾞﾝ t=15cm
上層路盤工	m <sup>2</sup>	0.90	粒調砕石 t=12cm
仮舗装工	m <sup>2</sup>	0.90	As. t=3cm
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(土砂)	m <sup>3</sup>	1.77	BH0.28 L=1km以下
積込(土砂)	m <sup>3</sup>	1.77	BH0.45
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(土砂)	m <sup>3</sup>	1.77	BH0.45 L=34.5km以下
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(As)	m <sup>3</sup>	0.05	BH0.28 L=3km以下
処分費	m <sup>3</sup>	1.77	土砂
中間処理費	m <sup>3</sup>	0.05	As.塊
土留工(機械)	m	1.00	H=2.50m 軽量鋼矢板




名 称	単 位	数 量	備 考
舗装切断工	m	2.00	As. t=5cm
舗装取壊し工(As)	m <sup>2</sup>	0.60	BH0.28
機械掘削工	m <sup>3</sup>	0.41	BH0.28
埋戻し工	m <sup>3</sup>	0.22	コンクリート
下層路盤工	m <sup>2</sup>	0.60	再生ｸﾗｯｼｬｰｼﾞﾝ t=15cm
上層路盤工	m <sup>2</sup>	0.60	粒調砕石 t=12cm
仮舗装工	m <sup>2</sup>	0.60	As. t=3cm
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(土砂)	m <sup>3</sup>	0.41	BH0.28 L=1km以下
積込(土砂)	m <sup>3</sup>	0.41	BH0.45
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(土砂)	m <sup>3</sup>	0.41	BH0.45 L=34.5km以下
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(As)	m <sup>3</sup>	0.03	BH0.28 L=3km以下
処分費	m <sup>3</sup>	0.41	土砂
中間処理費	m <sup>3</sup>	0.03	As.塊

工事番号	改工R4第59号一淨塵		
工 事 名	市道永尾線 送水管布設工事 (その3)		
工事場所	嬉野市嬉野町大字下野(下吉田・下野)地内		
図 面 名	掘削断面図及び舗装復旧図		
図面番号	3 3	縮 尺	図 示
施工業者	佐賀西部広域水道企業団		

管 割 図(その1) 市道永尾線(その3) ①送水管布設工事 φ200 L=88.80m(L'=89.32m) DIP-GX形  
(No.121+4.00~No.122+23.00, No.123+10.20~No.123+30.00)



管 割 図(その2) 市道永尾線(その3) ①送水管布設工事 φ200 L=88.80m(L′ =89.32m) DIP-GX形  
(No. 121+4.00~No. 122+23.00, No. 123+10.20~No. 123+30.00)



管 割 図 市道永尾線(その3) ②送水管布設工事 φ200 L=70.00m(L' =70.32m) DIP-GX形 (No. A6~No. A7+20.00)

